

製品仕様書

【APH-26A】

リコーエレメックス株式会社

1. 製品仕様

- (ア) 型式：APH-26A
- (イ) 検知方式：接触燃焼式（熱線式）
- (ウ) 感知ガス濃度：LPガス爆発下限濃度の1/100以上1/4以下
- (エ) 警報方式：断続電子音、LED（赤色）点滅、自動復帰方式
- (オ) 警報音圧：75dB/m以上（警報時、警報器正面1m）
- (カ) 出力方式：有電圧二段階方式（即時出力）監視時 $6 \pm 1V$ （4.7k 負荷時）
警報時10.5～15V（4.7k 負荷時）
- (キ) 出力容量：監視時10mA、警報時15mA
- (ク) 電源：AC100V 50/60Hz
- (ケ) 消費電力：監視時1.6W、警報時1.6W
- (コ) 外形寸法/重量：幅×高さ×奥行き 70×95×35mm / 約300g
- (サ) 電源コード：長さ2.5m以上予備コンセント付（APH-26A-L） 長さ0.3m以上予備コンセント付（APH-26A-SL） 長さ0.15m以上ストレートシングルコンセント（APH-26A-SS）
- (シ) 付属品：取付板 - 1枚、取付板マルチアダプタ(大) - 1枚、取付木ネジ - 2本、取扱説明書（保証書含む） - 1冊、コード止め - 2個、粘着テープ - 1枚、点検ガス - 1個、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー - 1枚、防滴シール - 1枚
- (ス) 別売品：ビルトインユニット

2. 製品保証

取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の責任による故障の場合は、製品本体に貼付されている「交換期限ラベル」の年度内まで無償で交換いたします。設置工事時の破損等については保証対象外とさせていただきます。

3. 弊社サービス体制

当該製品に関するお問い合わせは弊社の担当支店・営業所へご連絡願います。

「2. 製品保証」項の規定範囲内における故障及びその疑いが発生した際、原因調査をご希望の場合は現品をお預かりした上で、弊社工場にて調査を実施後、調査結果をご報告差し上げます。尚、規定範囲外の製品の原因調査につきましては有償とさせていただきます。また、当該製品の取扱に関して、発売後新たに判明した品質情報等につきましては弊社の担当支店・営業所より都度文書にてご報告差し上げます。

4．設置工事上の留意事項

当該製品は有電圧出力型のガス漏れ警報器です。マイコンメータ以外のセキュリティー機器との接続専用ですので、マイコンメータへの直接接続はできません。セキュリティー機器との接続に関するご質問は各セキュリティー機器（ドアホン等）メーカーにお問い合わせください。

設置後は取扱説明書に記載してある、作動テストを実施して、警報器が正常に機能することを確認願います。

別売りのビルトインユニットをご使用の場合は、別途2個用スイッチボックスと埋め込みコンセント（共に電気用品安全法技術基準適合品）をご用意いただき、設置の際はユニットの化粧蓋を強く押しすぎない様ご注意願います。

5．その他の留意事項

取扱説明書及び取り付け説明書をよくお読みの上、正しく設置・工事をしてください。

法で定められた点検を実施してください。

製品の外観、仕様などは改良の為予告なく変更させていただく場合があります。

以上